

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Почтовая ул. д.3., Курск. 305000
Тел/факс (4712) 70-01-09; e-mail cge@kurskstatkom.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564463201001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железнодорожном»

Испытательный лабораторный центр
307170 РОССИЯ Курская область, г. Железнодорожный, ул. Рокоссовского, 54 А
307173 РОССИЯ Курская область, г. Железнодорожный, ул. 21 Партсъезда д.17
Телефон/факс (47145) 240-53

Место проведения исследований, испытаний, измерений.
307170. РОССИЯ, Курская область, г. Железнодорожный, ул. Рокоссовского, 54А.

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21ГА 69

выдан Федеральной службой по аккредитации

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 07.11.2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железнодорожном»

Юлия ДВ Ф.И.О.

м.п. « 20 » февраля 2018г.

ПРОТОКОЛ № 7-Д-1

измерений параметров микроклимата от 20 февраля 2019г.

1. Заявитель: Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области.
2. Юридический адрес: г. Курск, ул. Ленина, 70.
3. Место проведения измерений: ОБУССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда», Курская область, г. Железнодорожный, ул. Привокзальная, здание 7.
4. Цель измерения: на соответствие санитарных норм и правил.
5. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта: директора Таценко Е.И.
6. Дата и время проведения измерений: 20.02.2019г. с 10.55.
7. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до	предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения прибора
		номер	Дата		
МЕТЕОСКОП-М Измеритель параметров микроклимата	307818	20718-02738п	22.05.2018г.	21.05.2020г.	$P \pm 1 \text{ мм.рт.ст.}$ Влажность $\pm 3\%$ $t \pm 0,2^\circ \text{C}$ скорость движения воздуха $\pm (0,05+0,05 \text{ V})$
Рулетка измерительная металлическая	2	1375-01Л	22.05.2018г.	21.05.2019г.	$\pm 0,2 \text{ мм}$

8. Наименование нормативного документа, регламентирующего объем измерений: СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
9. Наименование нормативного документа, в соответствии с которым выполнялись измерения: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
10. Дополнительные сведения: температура наружного воздуха $+2^\circ \text{C}$, относительная влажность воздуха - 77%, атмосферное давление 736 мм.рт.ст., облачно, без осадков, ветер 5 м/с, юго-западный. Цель исследований, основание: поручение № 81 от 20.02.2018г.

Протокол № 7-Д-1
Распечатан 20.02.2019г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Результаты измерений:

	место измерений	Категория работ	Параметры микроклимата					
			Температура воздуха, (° C)		Относительная влажность, (%)		Скорость движения воздуха	
			Допустимые значения, не ниже	Фактические значения	Допустимые значения, не ниже	Фактическое значение	Допустимые значения, не ниже	Фактическое значение
1	Группа №1, игровая	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 24,0 0,6м от пола-24,3 1,7м от пола-24,5	40-60	40,2	0,1	0,13
2	Группа №1 спальная	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,3 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,8	40-60	42,5	0,1	0,10
3	Группа №1 раздевалка	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,3 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,8	40-60	40,0	0,1	0,13
4	Группа №1 душевая	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 22,2 0,6м от пола-22,5 1,7м от пола-22,7	40-60	48,3	0,1	0,10
5	Группа №2, игровая	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,2 0,6м от пола-23,4 1,7м от пола-23,5	40-60	41,5	0,1	0,13
6	Группа №2 спальная	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,8 0,6м от пола-23,9 1,7м от пола-24,0	40-60	40,2	0,1	0,10
7	Группа №2 раздевалка	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,4 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,8	40-60	40,1	0,1	0,13
8	Группа №2 душевая	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,8 0,6м от пола-23,9 1,7м от пола-24,0	40-60	42,0	0,1	0,10
9	Группа №2 помещение для занятий	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,6 0,6м от пола-23,7 1,7м от пола-23,9	40-60	40,0	0,1	0,11
10	Группа №4 игровая	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 24,2 0,6м от пола-24,4 1,7м от пола-24,6	40-60	40,1	0,1	0,1
11	Группа №4 спальная	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,8 0,6м от пола-23,9 1,7м от пола-24,0	40-60	40,2	0,1	0,
12	Группа №4 раздевалка	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,3 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,8	40-60	40,0	0,1	0
13	Группа №4 душевая	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,8 0,6м от пола-23,9 1,7м от пола-24,0	40-60	44,5	0,1	0
14	Группа №4 туалетная	2	Не ниже 20 ° C	0,1м от пола- 23,0 0,6м от пола-23,2 1,7м от пола-23,4	40-60	42,0	0,1	'

	место измерений	Категория работ	Параметры микроклимата					
			Температура воздуха, (°C)		Относительная влажность, (%)		Скорость движения воздуха	
			Допустимые значения, не ниже	Фактические значения	Допустимые значения, не ниже	Фактическое значение	Допустимые значения, не ниже	Фактическое значение
15	Группа №5, игровая	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,0 0,6м от пола-23,3 1,7м от пола-23,5	40-60	40,2	0,1	0.13
16	Группа №5 спальная №1	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,3 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,8	40-60	42,5	0,1	0.10
17	Группа №5 спальня №2	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,3 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,8	40-60	40,0	0,1	0.13
18	Группа №5 раздевалка	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 22,2 0,6м от пола-22,5 1,7м от пола-22,7	40-60	48,3	0,1	0.10
19	Группа №5, туалет для мальчиков	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,0 0,6м от пола-23,2 1,7м от пола-23,3	40-60	41,5	0,1	0.13
20	Группа №5 душевая	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,3 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,6	40-60	40,2	0,1	0,10
21	Помещение для отдыха и игр	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,4 0,6м от пола-23,5 1,7м от пола-23,6	40-60	40,1	0,1	0.13
22	Сенсорная комната	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,8 0,6м от пола-23,9 1,7м от пола-24,0	40-60	42,0	0,1	0,10
23	Тренажерный зал	4	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 24,2 0,6м от пола-24,4 1,7м от пола-24,6	40-60	40,1	0,1	0,12
24	Актальный зал	2	Не ниже 20 °C	0.1м от пола- 23,8 0,6м от пола-23,9 1,7м от пола-24,0	40-60	40,2	0,1	0,10

Измерения проводил (и)	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись
	Помощник врача по гигиене детей и подростков отдела организации исследований и испытаний	Залознова В.П.	